

EK-Típusvizsgálati Tanúsítvány



a 2009/142/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének (a) pontja szerint
a gázüzemű berendezésekről

Tanúsítvány szám: MB 69242304 0001 PIN: 1008 CN 2590

Jegyzőkönyv szám: 28214974 001

Tanúsítvány Tulajdonos: VARA-FÉG Kft.
H-1139 Budapest, Fáy u. 23.

Gyártó: VARA-FÉG Kft.
H-6900 Makó, Aradi u. 136.

Termék: Termék csoport: Kazánok égéstermék eltávolító
rendszerrel (3200)
Gáztüzelésű fűtő- és kombinált fűtő-vízmelegítő C
típusú kazánok (3201, 3203)

Termék azonosítás: Modell: ZC-12HE, ZCK-12HE-T, ZC-18HE, ZCK-18HE-T, ZC-
24HE, ZCK-24HE, ZCK-24HE-T, ZC-36HE, ZCK-36HE, ZCK-
36HE-T

Részleteket lásd a mellékletben.

Tanúsítás alapjául
szolgáló előírások: EN 483:1999, EN 483:1999/A2:2001,
EN 483:1999/A2:2001/AC:2006,
EN 625:1995

Célország: HU

Az EK-Típusvizsgálati Tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab az irányelv I. számú mellékletében foglalt alapvető követelményeknek megfelel. A Tanúsítvány tulajdonosa jogosult ezt a dokumentumot az irányelv szerinti EK megfelelőségi nyilatkozat kiállításához felhasználni. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland megfelelőségi jel használatára. Ez a tanúsítvány önmagában nem jogosít fel a bejelentett szervezet azonosító számával ellátott CE jelölésének feltüntetésére.

Kiadás dátuma:
Budapest, 2012.06.22.



Tanúsító Szervezet

1. Szabó Sándor Endre

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu
1008 számon Bejelentett Szervezet az EK Bizottságnál

CE A CE jelölés akkor tűntethető fel, ha a termék valamennyi vonatkozó és érvényes EK irányelvnek megfelel. CE

Modell	Égéstermék elvezetés típusa	Névleges hőteljesítmény (kW)
ZC-12 HE	C ₁₂ , C ₃₂ , C ₄₂ , C ₅₂ , C ₆₂	12
ZCK-12 HE-T		12
ZC-18 HE		18
ZCK-18 HE-T		18
ZC-24HE		24
ZCK-24HE		24
ZCK-24HE-T		24
ZC-36 HE		33
ZCK-36 HE		33
ZC-36 HE-T		33

Készülék kategória: II₂HS3B/P

Csatlakozási nyomás: H,S 25 mbar, B/P 30 mbar

Villamos csatlakozás: 230 V AC, 50 Hz

Jelmagyarázat:

Z ventilátoros
 C fűtő
 K kombi
 T tárolós csatlakozással
 E elektronikus szabályozás
 H Honeywell gázblokk

Kiadás dátuma:

Budapest, 2012.06.22.

Tanúsító Szervezet



1. Szabó Sándor Endre

Notified Body 1008

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu