



TÜVRheinland®

MBVTI

EK típusvizsgálati tanúsítvány
a 90/396/EGK Gázkészülékek Irányelv szerint
EC type-examination certificate
acc. to 90/396/EEC Gas Appliances Directive

CE 1009 BT 1547

Termékazonosító szám
Product identification number

Tanúsítvány tulajdonosa
Owner of certificate

VARA-FÉG Kft.
H-1139 Budapest, Fáy u. 23.

Gyártó
Manufacturer

VARA-FÉG Kft.
H-6900 Makó, Aradi u. 136.

Termék csoport
Product group

Gáztüzelésű kazánok (3100)
Gas fired boilers

Termék megnevezése
Product description

Kazán (3101)
Water heater for central heating

Modell
Model

AF 105 ... (műszaki adatok a túloldalon)
(technical data on the other side)

Célszörzágok
Destination countries

HU

Vizsgálati jegyzőkönyv
Test report

FOT-0113/002-c (MBVTI)

Típusvizsgálat alapja
Basis of type-examination

MSZ EN 297:1997; MSZ EN 297:1994/A5:2000

Kérelmező száma
Applicant number

FOT-0284

Kiadás kelte
Place and date of issue

Budapest, 2008. 12. 22.
Budapest, 22. 12. 2008



dr. Gálvölgyi Gábor
ügyvezető igazgató
managing director

MBVTI Ltd. has been designated (under No. GM 048/2001) and notified (under No. NB 1009) to the European Commission by the Government of Republic of Hungary as Certification Body for the conformity assessment of appliances burning gaseous fuel.

Az MBVTI Kft. a Magyar Köztársaság Kormánya által (GM 048/2001 számmal) kijelölt és az Európai Biztonsághoz (NB1009 számmal) bejelentett tanúsító szervezet egyes gáztüzelésű készülékek megfelelőségének értékelésére.

Oldal page 1 / (2)



MBVTI Műszaki Biztonsági Vizsgáló és Tanúsító Intézet Kft.

H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b.

☎ (+36 1) 288 8470

☎ (+36 1) 288 8477

www.mbvti.hu

CE 1009 BT 1547Termékazonosító szám
Product identification number

Készülék kategória <i>appliance category</i>	Csatl. gáznyomás <i>supply pressure</i>	Célország <i>countries of destination</i>	Égéstermék eltávolítás kódja <i>flue system code</i>
II ₂ HS3B/P	H, S B/P 25 mbar 30 mbar	HU	B ₁₁ BS

Típus <i>type</i>	Műszaki adatok <i>technical data</i> Névl. hőterhelés (H _i), nom. heat input (H _i)	Megjegyzés <i>remarks</i>
AF 105 ...	119,3 kW (II ₂ HS3B/P)	230 V AC, 50 Hz

Szerelvények *Fittings*

Típus <i>Type</i>	AF 105 H	AF 105 HP	AF 105 HE
Szelep <i>valve</i>	V 4600C		VK 4100C
Gyújtás <i>ignition</i>	kézi <i>manual</i>	piezzo	automatikus <i>automated</i>
Égésbiztosító <i>flame safety device</i>	termoelem <i>thermocouple</i>		ionizációs <i>ionization</i>
Gyújtó égő <i>pilot burner</i>	VARA-FÉG	Q334A	